

## 《工业与民用供配电设计手册》（第四版）疑问表 2

本表仅代表个人意见，仅供参考，后果自负——北方的郎

1. P9 1.3.3 改为“ $w_n$ ——单位产品电能消耗量，如 kWh/t、kWh/台、kWh/套等；”
2. P16 倒数第 7 行 “ $K_{u.av}$ ”改为“ $K_{ut}$ ”
3. P17 注“ $K_u$ ”改为“ $K_{ut}$ ”
4. P18 式 1.5-9 上 1 行 “ $K_{u.av}$ ”改为“ $K_{ut}$ ”
5. P20 式 1.6-8“ $p_{(vw)v}$ ”改为“ $q_{(vw)v}$ ”
6. P23 式 1.7-5 改为“ $S_c = \sqrt{P_c^2 + Q_c^2}$ ”
7. P31 式 1.10-14 上 1 行 “绕组容置” 改为 “绕组容量”
8. P32 第 8 行 “额定容置” 改为 “额定容量”
9. P931 表 10.3-28 “ $g_1 + g_2$ ”改为“ $q_1 + q_2$ ”
10. P1420 表 14.6-9 钢筋混凝土杆放射型接地装置 公式改为“ $L = 4l_1 + l_2$ ”
11. P1536 式 16.2.5 改为“ $\Delta U_{20} / \Delta U_{10} = [U_{10}^2 (P_{20}R + Q_{20}X)] / [U_{20}^2 (P_{10}R + Q_{10}X)]$ ”
12. P1544 式 16.3.4 “ $\Delta Q = Q_0 + \beta^2 Q_k = \frac{I_0 \%}{100} S_{rT} + \beta^2 \frac{u_k \%}{100} S_{rT}$ ”